

BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 4/10/2025 đến 10/10/2025)

I. TÌNH HÌNH XUỐNG GIÓNG VỤ MÙA: tính đến ngày 10/10/2025 như sau:

1. Khu vực Củ Chi:

– Lúa: **3.216,7** ha (Xã Thái Mỹ: 1.797,8 ha, Xã Nhuận Đức: 756,0 ha, Xã Tân An Hội: 301,6 ha, Xã An Nhơn Tây: 233,1 ha, Xã Củ Chi: 52,5 ha, CTTL An Phú – Phú Mỹ Hưng: 23,8 ha, CTTL Thai Thai – Bến Súc: 2,4 ha, CTTL Tân Thạnh Đông: 11,1 ha, CTTL Cây Xanh – Bà Bép: 5,0 ha, CTTL Bắc rạch Tra: 0,3 ha, CTTL Láng The – Sông Lu: 33,1 ha)

– Rau màu: 290,8 ha.

Hiện nay đã thu hoạch 171,7 ha lúa; trong đó: CTTL kênh Đông Củ Chi: 168,4 ha (xã Thái Mỹ: 136,4 ha; Nhuận Đức: 10,0 ha; Tân An Hội: 22,0 ha), CTTL Láng The – Sông Lu: 3,3 ha.

2. Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 338,8 ha lúa (xã Xuân Thới Sơn: 2,3 ha; Bình Lợi: 134,4ha, Tân Tạo: 24,9 ha; Tân Nhựt: 73,4 ha, Bà Điểm: 88,2 ha, Tân Vĩnh Lộc: 15,6 ha.)

II. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 04/10/2025 đến ngày 10/10/2025: 7.173.055 m³, cụ thể:

Ngày	K34					N25	
	MNTL	MNHL	A	Q(m ³ /s)	W(m ³)	Q(m ³ /s)	W(m ³)
04/10/2025	13,56	13,22	0,8	9,65	833.705	2,25	194.143
05/10/2025	13,54	13,2	0,8	9,65	833.705	2,10	181.604
06/10/2025	13,52	13,19	0,8	9,51	821.353	2,25	194.143
07/10/2025	13,56	13,26	0,8	9,06	783.130	2,25	194.143
08/10/2025	13,60	13,25	0,8	9,79	845.877	2,38	205.920
09/10/2025	13,56	13,20	0,8	9,93	857.875	2,10	181.604
10/10/2025	13,55	13,19	0,8	9,93	857.875	2,18	187.978
Tổng cộng					5.833.520		1.339.535

b. Lượng nước sử dụng từ ngày 04/10/2024 đến 10/10/2025 là **348,61** triệu m³, bằng 93,079% so cùng kỳ và bằng 92,715% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 261,30 triệu m³, K0 – N25: 87,31 triệu m³).

c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (49,9÷ 67) NTU và pH dao động từ (7,27÷ 7,50).

3.Mức nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (22,51÷22,72) m.

	Mức nước năm 2025 (m)	Mức nước năm 2024 (m)
04/10/2025	22,51	22,83
05/10/2025	22,54	22,85
06/10/2025	22,54	22,84
07/10/2025	22,54	22,84
08/10/2025	22,54	22,83
09/10/2025	22,59	22,84
10/10/2025	22,72	22,95

4.Lượng mưa đo được tại các trạm:

STT	Trạm	Mưa trong tuần (mm)	Mưa lũy tiến trong năm 2025 (mm)
1	Xí nghiệp Củ Chi	7	1.503
2	N25-2	5	1.411
3	N31A (K0)	12	1.150
5	K9-N46	5	1.714
6	An Phú	8	1.215
7	Thai Thai - Bến Súc	6	1.024
8	Xí nghiệp HM-BC	34	1.595
9	Cụm T10	44	1.566
10	Cụm kênh C	31	1.571
11	Gò Dưa	43	1.599
12	Ba Thôn	27	1.439
13	Ông Đụng	28	1.523

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:**– Mực nước Max trong tuần:**

- + Công Gò Dưa : + 1,64 m
- + Công Ba Thôn : + 1,60 m
- + RT12 (bắc Rạch Tra): + 1,50 m
- + Công kênh C : + 1,65 m
- + Công An Hạ : + 1,43 m

– Chất lượng nước:

STT	Vị trí	Độ pH	
		PS	PD
1	Công Tân Kiên	6,77	6,91
2	Công kênh C	6,83	6,85
3	Công kênh B	6,79	6,94
4	Công kênh A	6,72	6,76
5	Ngã ba Lý Mạnh	6,94	
6	Công cuối kênh Ranh	6,90	
7	Công An Hạ	6,95	6,88
8	Công T10	6,57	

III. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

- Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường;
- Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức (Cũ): Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.