

BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 01/11/2025 đến 7/11/2025)

I. TÌNH HÌNH XUỐNG GIỐNG VỤ MÙA năm 2025:

Tính đến ngày 07/11/2025 như sau:

1. Khu vực Củ Chi: 4.326,1 ha

– Lúa: 3.482,9 ha trong đó: CTTL kênh Đông: 3.405,2 ha (Xã Thái Mỹ: 1.812,3 ha, Xã Nhuận Đức: 815,7 ha, Xã Tân An Hội: 453,6 ha, Xã An Nhơn Tây: 267,7 ha, Xã Củ Chi: 55,9 ha), CTTL An Phú – Phú Mỹ Hưng: 24,2 ha, CTTL Thai Thai – Bến Súc: 2,4 ha, CTTL Tân Thạnh Đông: 12,6 ha, CTTL Cây Xanh – Bà Bép: 1,2 ha, CTTL Bắc rạch Tra: 4,8 ha, CTTL Láng The – Sông Lu: 32,5 ha

– Rau màu: 843,2 ha.

Hiện nay trên khu vực đã thu hoạch **1.038,3 ha** lúa trong đó CTTL kênh Đông Củ Chi: 1.015,3 ha (xã Thái Mỹ: 811,3 ha; Nhuận Đức: 104,6 ha; Tân An Hội: 83,6 ha, xã Củ Chi: 10,8 ha, An Nhơn Tây: 5,0 ha), CTTL Láng The – Sông Lu: 3,3 ha, CTTL Tân Thạnh Đông: 11,1 ha, CTTL Cây Xanh – Bà Bép: 8,3 ha, CTTL Bắc rạch Tra: 0,3 ha và **100,5 ha** rau màu.

2. Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 381,6 ha lúa (xã Xuân Thới Sơn: 2,3 ha; Bình Lợi: 137,5ha, Tân Tạo: 34,6 ha; Tân Nhựt: 103,4 ha, Bà Điểm: 88,2 ha, Tân Vĩnh Lộc: 15,6 ha.)

II. TÌNH HÌNH XUỐNG GIỐNG VỤ ĐÔNG XUÂN năm 2025-2026

Hiện nay khu vực Củ Chi xuống giống **13,0 ha** lúa (xã Thái Mỹ: 10,0 ha, xã Nhuận Đức: 2,0 ha, xã Tân An Hội: 1,0 ha) và **6,0 ha** rau màu thuộc công trình kênh Đông Củ Chi).

III. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 01/11/2025 đến ngày 07/11/2025: 7.472.748 m³, cụ thể:

Ngày	K34					N25	
	MNTL	MNHL	A	Q(m ³ /s)	W(m ³)	Q(m ³ /s)	W(m ³)
01/11/2025	13,48	13,20	0,8	8,76	756.575	1,59	137.280
02/11/2025	13,35	13,10	0,8	8,27	714.896	1,78	153.484
03/11/2025	13,40	13,06	0,8	9,65	833.705	2,25	194.143
04/11/2025	13,54	13,08	0,8	11,22	969.732	2,38	205.920
05/11/2025	13,58	13,08	0,8	11,70	1.011.016	2,38	205.920
06/11/2025	13,58	13,07	0,8	11,82	1.021.076	2,45	211.562
07/11/2025	13,69	13,34	0,8	9,79	845.877	2,45	211.562
Tổng cộng					6.152.877		1.319.871

b. Lượng nước sử dụng từ ngày 01/11/2024 đến 07/11/2025 là **376,28** triệu m³, bằng 92,451% so cùng kỳ và bằng 100,075% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 284,40 triệu m³, K0 – N25: 91,88 triệu m³).

c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (21,7÷43) NTU và pH dao động từ (7,21÷ 7,54).

3.Mức nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (23,84÷23,91) m.

Ngày/tháng	Mức nước năm 2025 (m)	Mức nước năm 2024 (m)
01/11/2025	23,84	23,53
02/11/2025	23,84	23,53
03/11/2025	23,87	23,68
04/11/2025	23,88	23,85
05/11/2025	23,89	23,89
06/11/2025	23,90	23,90
07/11/2025	23,91	23,87

4.Lượng mưa đo được tại các trạm:

STT	Trạm	Mưa trong tuần (mm)	Mưa lũy tiến trong năm 2025 (mm)
1	Xí nghiệp Củ Chi	97	1.768
2	N25-2	59	1.662
3	N31A (K0)	43	1.349
4	Trung An	67	1.225
5	K9-N46	40	1.838
6	An Phú	116	1.480
7	Thai Thai - Bến Súc	38	1.267
8	Xí nghiệp HM-BC	109	2.027
9	Cụm T10	43	1.806
10	Cụm kênh C	72	1.859
11	Gò Dưa	89	1.907
12	Ba Thôn	53	1.826
13	Ông Đụng	68	1.896

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

– Mực nước Max trong tuần:

- + Cống Gò Dưa : + 1,78 m
- + Cống Ba Thôn : + 1,76 m
- + RT12 (bắc Rạch Tra): + 1,74 m
- + Cống kênh C : + 1,76 m
- + Cống An Hạ : + 1,55 m

– Chất lượng nước:

STT	Vị trí	Độ pH	
		PS	PĐ
1	Cống Tân Kiên	7,01	7,02
2	Cống kênh C	6,99	6,82
3	Cống kênh B	6,63	6,80
4	Cống kênh A	6,87	6,69
5	Ngã ba Lý Mạnh	6,78	
6	Cống cuối kênh Ranh	6,25	
7	Cống An Hạ	6,59	6,68
8	Cống T10	6,64	

III. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

- Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường;
- Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức (Cũ): Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.